Data Collected By: Kasey Ingram **Building:** 2 **Floor:** 5 **Date Sampled:** 07/13/04

PERIOD 1										PERIOD II								
Sample Site	Room 5100	Room 5425	Room 5154	Room 5228	Room 5328	Room 5338	Room 5390	Room 5425		Room 5100	Room 5425	Room 5154	Room 5228	Room 5328	Room 5338	Room 5390	Room 5425	
Time	09:11	09:14	09:19	09:21	09:25	09:27	09:32	09:35		02:48	02:51	02:54	02:46	02:59	03:01	03:03	03:06	
Temperature	72.1	72.0	73.0	73.0	72.5	71.1	72.3	73.2		71.6	72.5	72.3	72.5	72.7	72.5	72.5	73.2	
Relative Humidity	52.6	55.2	55.4	55.0	55.6	58.0	56.7	55.2		53.8	55.4	55.9	55.8	55.8	56.2	56.2	55.5	
Carbon Dioxide	558	591	572	587	62	664	621	618		788	812	778	763	787	796	784	808	
Carbon Monoxide	1.0	0.8	1.0	1.1	0.7	0.8	0.9	0.8		1.0	0.9	1.0	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0	
Air Sample #	MEA-2-5-01	MEA-2-5-02	MEA-2-5-03	MEA-2-5-04														
Results in CFU/m3	35	106	24	35														
Notes																		

Data Collected By: Kasey Ingram **Building:** 2 **Floor:** 6 **Date Sampled:** 07/13/04

PERIOD 1																		
Sample Site	Elevator Lobby	Room 6390	Room 6390	Room 6305	Kitchen	Room 6390	Room 6240	Room 6390		Elevator Lobby	Room 6390	Room 6390	Room 6305	Kitchen	Room 6390	Room 6240	Room 6390	
Time	09:19	09:25	09:28	09:34	09:38	09:40	09:41	09:43		03:43	03:45	03:47	03:50	03:52	03:54	03:56	03:58	
Temperature	77.4	73.8	72.9	75.0	76.1	75.7	75.6	75.2		77.7	73.9	73.2	74.1	73.8	76.1	74.3	74.3	
Relative Humidity	51.9	45.9	45.6	54.8	52.9	54.6	53.9	53.3		47.7	45.1	44.4	53.2	53.2	54.8	52.6	52.4	
Carbon Dioxide	538	681	732	570	550	565	564	640		728	917	967	710	751	684	695	693	
Carbon Monoxide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Air Sample #	MEA-2-6-01	MEA-2-6-02	MEA-2-6-03	MEA-2-6-04														
Results in CFU/m3	141	59	12	12														